

PowerScriptServer(websocket 和 webapi)服务使用说明

经过一两年发展，近日做了一些优化和调整。此说明对 2023/1 后版本有效。

基于 `uo_websocket_server` 对象,实现了 `web server` 和 `websocket server` 的 `PowerScriptServer`(以下简称 PSS)发布了。

一、有哪些用处

需要实现设备 `websocket` 对接数据,或者提供 `web server` 静态访问,或者提供 `web api` 数据接口(JSON, XML 等),往往大家第一印象就是:我要安装 IIS、nginx、apache...,我要安装 tomcat、weblogic ...,我要学习 asp、jsp、c#、java、go、php总是很伤脑筋,一大堆要配置,一大堆要学习,对一个 PBer 来说,痛苦得很。

现在,不用如此烦恼了,因为 PSS 出场了。

1. PSS 能干什么? 它同时支持 `web server` 和 `websocket server`。只要你会写 PB 程序,就可以使用 `websuite` 套件,用你的 PB 代码(PowerScript)轻松写出你的 `websocket server` 或 `web server`。只要有 PowerBuilder 就行,不再需要考虑 IIS、布署、C#、JAVA 这些伤脑筋的东西,仅仅 PB,就能搞定一切。
2. PSS 如何布署? 想多了,不需要你想的那些布署。就和普通 PB 程序一样,你写好程序,需要你做的仅仅是:编译成 EXE 程序,运行你的 EXE 程序,一切就搞定了。

二、如何使用 PSS



(一) 先看一下 DEMO

开门见山第一步,加入 QQ 群,624409252,共享文件里下载 demo,文件名称开头是 `pbidex_XXXXXX.XXX`。用 PB 打开 DEMO,左边选中 PSS,右边设置好端口号,点击“websocket start”按钮,服务就启动了。

注:“start server(db)”基于 `uo_database` 操作数据库,可使用数据库池;“start server(sqlca)”基于 PB 自己的 `transaction` 操作数据库,只能使用短连接。

这时候可以用浏览器、httpclient 访问 `web server` 服务,示例里有静态服务和 `webapi` 接口服务示例。对于各自业务,你自己可以有更加灵活多样的实现。

PSS 同时也支持 `websocket server`,可以百度一个在线的基于浏览器的 `websocket` 客户端(百度里搜索,点开就行),地址填入“ws://127.0.0.1:9000”,就可以用浏览器连接到 ws 服务,并发送和接收消息。

(二) 如何从头开始,构建自己的服务。

1. 创建一个窗口,切换到 Instance Variables, 写入 `uo_websocket_server wsserver`
2. 窗口上放一个启动按钮,按钮里写入代码

```
If not isvalid(wsserver ) then create uo_websocket_server
uo_json jsParam
jsParam = create uo_json
//监听端口
```

```

jsParam.set("port",long(sle_port.text))
//接收通知的窗口句柄
jsParam.set("hwnd",handle(parent))
//接收通知的号，以上面指定的窗口 other 事件里，判断 message.number = 这里的消息号，即是收到通知
jsParam.set("messageid",ii_msg)
//指定 HTML 静态内容的根目录，可以是相对目录，也可以是绝对目录
jsParam.set("root",".\root\")
//响应线程事件的对象
//这个对象里面至少有 4 个事件 onhttp,onconnect,ondisconnect,onmessage，分别用于响应 http 请求,ws 连接，ws
断开,ws 消息,这 4 个事件，都有一个参数 ulong handle ，是一个消息句柄，用于操作消息
jsParam.set("object"," nvo_webreponse_db ")
//线程数
jsParam.set("threadcount",16)

//事件触发模式 0 或 1，默认为 0。0 会预先创建 PB 对象,1 只有在需要响应时才创建对象，然后进行事件触发
jsParam.set("triggermode",0)

//设置上传用户名密码,这个是配合自动更新使用的功能
jsParam.set("ftpuser","ftp")
jsParam.set("ftppass","123456")

//支持 wss 和 https 必要的证书文件,VIP 版本单独提供 tls 支持 DLL。微信等访问时必须使用 https
jsParam.set("cert_file","..\demores\cert\pss\server.crt")
jsParam.set("key_file","..\demores\cert\pss\server.key")
jsParam.set("dh_file","..\demores\cert\pss\dh512.pem")

//是否在返回 JSON 里包含 raw 数据，通常开发测试时可以打开此选项，以便比对 HTTP 解析是否完整,上线运行则
最好把这个关掉
jsParam.set("raw",false)

//2022/9/27 日志记录功能
jsParam.set("log",true) //是否开启日志
jsParam.set("log_file","log/pss.log") //如果不设置文件，则输出到控制台
jsParam.set("log_content",false) //是否记录请求和响应数据包的具体内容

//是否开启监控，如果打开此模式，则有消息给主界面，主界面可以抓到数据包，方便调试。系统正式上线运行时，
建议将此参数设置为 false
jsParam.set("monitor",true)

//设置心跳时间,单位秒，默认为 0，不启用。让 websocket 服务端定时 ping 客户端，如果客户端超时无应答，服务
端触发 onpongtimeout 事件，通知客户端意外离线
jsParam.set("ping",10)

//设置 timer 时间,单位秒，默认为 0，不启用，为服务端线程启动一个计时器，定时触发 timer 事件。
jsParam.set("timer",10)

//使用 jsParam 作为参数启动服务
wsserver.start(jsParam) destroy jsParam

```

这时候就可以连接到服务了

3.实现请求响应

启动时有一个参数是响应对象 `jsParam.set("object"," nvo_webreponse_db ")`，那么，我们就需要从 `uo_websocket_server` 继承一个对象，并保存为 `" nvo_webreponse_db "`。接下来，我们的多线程响应就在 `" nvo_webreponse_db "`里面实现。

请注意，我们的响应是多线程的，所以，`" nvo_webreponse_db "`这个对象实际在内存里实例数是和线程数一样的，如果是 16 个线程，`" nvo_webreponse_db "`这个对象在内存里就会有 16 个实例。


`uo_websocket_server` 和它的继承对象都有几个内置对象：

类型	对象名称	说明
uo_json	Request	请求数据。当 onhttp onmessage 等事件触发时，取此对象里的相关值，即可得到请求内容
uo_json	Session	登录 session 信息，选用
uo_map	Header	设置响应头，响应请求的 header 设置
Int	Httpcode = 200	响应返回值
String	charset = "utf8"	默认响应字符集: utf8/gbk
blob	bresponse	响应数据，只要设置其中一个即可
String	sresponse	
uo_json	response	

例如：在`"nvo_webreponse_db"`的 `onhttp` 事件里写入：

```
header.set("Content-Type","text/html; charset=utf-8")
response.set("您的请求是",request)
response.set("hello","world")
```

保存后，启动服务，在浏览器里输入 <http://127.0.0.1:9000>，就可以看到输出内容了“hello world”，并可以看到自己请求的内容。



三、服务实现机制

PSS 服务是多线程响应机制。首先，在 PB 主线程里启动服务，这本身就是一个线程，启动时要指定服务线程数，如果 `jsParam.set("threadcount",16)`那就是指定了 16 个服务响应线程，加上 PB 启动线程，那么就至少有 17 个线程处理活动中。作为 PBer，知道它是这样就行了，具体线程不需要去干涉或调度。

PB 的线程在运行期间，互相之间是不共享数据的，也就是在一个程里不能访问另一个线程的变量。为解决这个问题，可以使用 `uo_websocket_server` 里的 `SetVar/GetVar` 函数来定义和访问线程，这里定义的变量是可以跨线程访问的。

当不同线程间访问同一个公共资源时，记得一定要加锁，否则可能结果不是期望值。比如要读写同一个文件时：

Lock()

读写


UnLock()

Lock/UnLock 要成对出现。

四、如何调试

由于响应是在线程里，PB 自身的调试工具不支持直接调试。以下两个办法可以提供调试观察手段：

（一）启动服务时 jsParam.set("monitor",true)，这样所有的请求消息都会抛一个消息给主界面。这个显示是通过 windows 消息机制来实现。具体是在 uo_tabpage_ws_server 的 other 里取得消息，消息号分别对应：



然后分别触发 onstart、onstop、onconnect、ondisconnect、onmessage、onhttp 事件。

1. onstart 服务成功启动后触发
2. onstop 服务停止时触发
3. onconnect 一个 websocket 客户端连接时触发
4. ondisconnect 一个 websocket 客户端断开时触发
5. onmessage 一个 websocket 发来消息时触发
6. onhttp 有 web 请求时触发

以上事件，主要是给 PBer 记录日志，或者显示调试信息使用，不要在这里面做出耗时的响应。耗时响应都应该放到 " nvo_webreponse_db "线程对象里面去处理。

（二）开启日志功能，观察日志文件

jsParam.set("log",true) //是否开启日志

jsParam.set("log_file","log/pss.log") //如果不设置文件，则输出到控制台

jsParam.set("log_content",false) //是否记录请求和响应数据包的具体内容


（三）观察控制台输出

程序启动部分：

uo_string str

str.OpenConsoleWindow() //打开控制台窗口

然后在线程里想看内容的地方输出 内容，例如



控制台输出

```
[2022-12-26 15:03:19] [devel] server constructor
listen 0.0.0.0:9000 ...
{
  "handle": 146611920,
  "id": 1,
  "type": "http",
  "remote": "127.0.0.1:59927",
  "root": "D:\\is\\json\\PbJson\\demo\\root\\",
  "uri": "/test",
  "method": "GET",
  "header": {
    "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application"
```

控制台窗口就可以看到输出 内容。

简单介绍一下 printf/println 函数，作用就是把内容输出到控制台

Printf("my name is {}, my age is {},today is{}","boy",40,today())

格式化字符串用双引号括起来，里面的{}是占位符。**uo_json** 作为参数时，会被 自动转为格式化字符串输出 。

五、websocket 客户端登录验证问题

关于 websocket 客户端登录验证，各自可能有各自的实现。这里推荐一个方法。

客户端连接时，添加登录信息到 header 里面，以备连接后验证。

1.客户端连接

```
Client.setHeader("name","admin")
```

```
Client.setHeader("password","123456")
```


```
Client.ConnectServer("127.0.0.1","9000","")
```

2.服务端连接后，会触发 onvalidate 事件，在这个事件里，通过 request 对象可取到登录客户端的所有信息，包括上面输入的 name 和 password。在这里做校验。如果允许登录就 return true，如果拒绝登录，就 return false。

return false 登录后，客户端会自动断开。

六、主要 API 对象及参数说明

(一) uo_websocket_server 对象



onconnect 一个 websocket 客户端连接时触发

ondisconnect 一个 websocket 客户端断开时触发

onmessage 一个 websocket 发来消息时触发

onhttp 有 web 请求时触发

这 4 个事件，要在它的继承对象 "nvo_webreponse_db" 里响应，实现线程应答。

```
uo_websocket_server (gbj X
Declare Local External Functions
(Declare)
Local External Functions
1 //启动 websocket/http 服务
2 function boolean Start(readonly uo_json jsParam) system library "PbJson.dll" alias for "wsStartServer"
3 //停止 websocket/http 服务
4 function boolean Stop() system library "PbJson.dll" alias for "wsStopServer"
5 //根据事件提供的ID号, 取回请求消息, 内容为JSON
6 function boolean GetMessage(ulong messageId,ref uo_json js) system library "PbJson.dll" alias for "wsGet
7 //根据事件提供的ID号, 发送一个 websocket 消息。仅用于 websocket 消息
8 function boolean SendMessage(ulong messageId,readonly blob msg) system library "PbJson.dll" alias for "w
9
10 //根据事件提供的ID号, 对相应请求设置相应的响应内容和格式头。用于 webapi/http
11 function boolean SetResponse(ulong messageId,readonly uo_json json,readonly uo_map header) system librar
12 function boolean SetResponse(ulong messageId,readonly uo_xml data,readonly uo_map header) system library
13 function boolean SetResponse(ulong messageId,readonly blob data,readonly uo_map header) system library "
14 function boolean SetResponse(ulong messageId,readonly string data,readonly uo_map header) system library
15 //根据事件提供的ID号, 移除缓存在内存中的请求包
16 subroutine RemoveMessage(ulong messageId) system library "PbJson.dll" alias for "wsRemoveMessageServer"
17
18 //跨线程变量访问,这些共用变量是进程内全局共享
19 //可以设置超时时间,即超过多少毫秒没有访问后,判断此变量即为过期
20 subroutine SetVar(readonly string varName,readonly any value) system library "PbJson.dll" alias for "wsS
21 subroutine SetVar(readonly string varName,readonly any value,long timeout) system library "PbJson.dll" a
22 //根据变量名取变量值
23 function any GetVar(readonly string varName) system library "PbJson.dll" alias for "wsGetVar"
24 //根据变量名判断此变量是否已过期,即自动根据 SetVar 设置的超时时间,判断是否已经过 timeout 没有访问过
25 function boolean VarExpired(readonly string varName) system library "PbJson.dll" alias for "wsVarExpired
26 //删除一个全局变量
27 subroutine RemoveVar(readonly string varName) system library "PbJson.dll" alias for "wsRemoveVar"
28 //获取一个不会重复的字符串,确保唯一性
29 function string GetNextID() system library "PbJson.dll" alias for "wsGetNextID"
30
```

函数声明。

1.//启动 websocket/http 服务

function boolean Start(readonly uo_json jsParam) system library "PbJson.dll" alias for "wsStartServer"

2.//停止 websocket/http 服务

function boolean Stop() system library "PbJson.dll" alias for "wsStopServer"

3.//根据事件提供的 ID 号, 取回请求消息, 返回的请求信息, 都存在 JSON 里面, 可以在界面上显示这个 JSON, 观察请求内容, 方便调试。

function boolean GetMessage(ulong messageId,ref uo_json js) system library "PbJson.dll" alias for "wsGetMessageServer"

4.//根据事件提供的 ID 号, 发送一个 websocket 消息。仅用于 websocket server 向客户端发送消息

function boolean SendMessage(ulong messageId,readonly blob msg) system library "PbJson.dll" alias for "wsSendMessageServer"

5.//根据事件提供的 ID 号, 对相应请求设置相应的响应内容和格式头。用于 webapi/http 响应客户端请求

function boolean SetResponse(ulong messageId,readonly uo_json json,readonly uo_map header) system library "PbJson.dll" alias for "wsSetResponse"

function boolean SetResponse(ulong messageId,readonly uo_xml data,readonly uo_map header) system library "PbJson.dll" alias for "wsSetResponse"

function boolean SetResponse(ulong messageId,readonly blob data,readonly uo_map header) system library "PbJson.dll" alias for "wsSetResponse"

function boolean SetResponse(ulong messageId,readonly string data,readonly uo_map header) system library "PbJson.dll" alias for "wsSetResponse"

6.//根据事件提供的 ID 号, 移除缓存在内存中的请求包。如果不删除请求包, 服务会自动在 5 分钟后删除。建议手工删除不用的消息包, 避免内存短时间内快速增长。

subroutine RemoveMessage(ulong messageId) system library "PbJson.dll" alias for "wsRemoveMessageServer"

7.//跨线程变量访问,这些共用变量是进程内全局共享

//可以设置超时时间,即超过多少毫秒没有访问后,判断此变量即为过期。

//变量过期特性, 对于一些特殊类型的变量尤其有用, 例如登录超时、二维码付款有效性限制

subroutine SetVar(readonly string varName,readonly any value) system library "PbJson.dll" alias for "wsSetVar"

subroutine SetVar(readonly string varName,readonly any value,long timeout) system library "PbJson.dll" alias for "wsSetVar"

//根据变量名取变量值

function any GetVar(readonly string varName) system library "PbJson.dll" alias for "wsGetVar"

//根据变量名判断此变量是否已过期,即自动根据 SetVar 设置的超时时间,判断是否已经过 timeout 没有访问过。每次 SetVar/GetVar 都是自动更新它的最后一次访问时间。

```
function boolean VarExpired(readonly string varName) system library "PbJson.dll" alias for "wsVarExpired"  
//删除一个全局变量  
subroutine RemoveVar(readonly string varName) system library "PbJson.dll" alias for "wsRemoveVar"  
//获取一个不会重复的字符串，确保唯一性  
function string GetNextID() system library "PbJson.dll" alias for "wsGetNextID"
```

七、特别说明

- 1. GetMessage 函数只要主界面取请求包显示时有用，工作线程里不再需要这个函数，直接使用 request 对象即可。
- 2. SetResponse、RemoveMessage 这两个函数为兼容继续保留，实际函数已不做任何工作，就是空函数。SetResponse

的功能由

blob	bresponse	响应数据，只要设置其中一个即可
String	sresponse	
uo_json	response	

替代。

3. Web 端响应，对时效性要求比较高，所以要对业务做好规划，对 SQL 语句做好优化。另外，处理字符串时建议使用 uo_string 对象，数据库连接，增、删、改、查时使用 uo_database、uo_recordset 对象，这些都比 PB 直连的效率要高，使用 SQL 生成 JSON 语句时也更方便。同时也支持多结果集。

八、开发授权

- 1.本模块作为个人用户使用，提供单线程响应，免费使用。
- 2.作为商业用户需要多线程，授权费用 1688 元（不开票）。
- 3 作为商业用户需要多线程，授权费用 3688 元（需要开票）。

大自在 QQ:781770213
2023 年 1 月